



Akrediteeritud L013

**Joogivee mikrobioloogiline analüüs**

Protokoll nr ML2016/V57501M

Töö tellija: Loo Vesi OÜ Saha tee 9F, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74201  
Veeallika valdaja: Loo Vesi OÜ  
Proovivõtu koht: Iru, Iru tee 13  
Proovivõtja: juhat.liige Ain Mutli atesteerimistunnistus nr: 553  
Veeallika liik: veevärgivesi  
Proovi seisund laborisse saabumisel: Ilma iseärasusteta proovivõtu pudel  
Proov võetud: 21.09.2016 kell: 11:20 Analüüs alustatud: 21.09.2016 kell: 15:26  
Proov toodud laborisse: 21.09.2016 kell: 15:07 Analüüs lõpetatud: 22.09.2016  
Protokoll vormistatud: 22.09.2016

Näitaja	Ühik	Tulemus	Piirnorm	Meetod
Coli-laadsed bakterid	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1
Escherichia coli	PMÜ/100 ml	0	0	EVS-EN ISO 9308-1

Seletus: PMÜ- pesa moodustav ühik.

Piirnormide alus: Sotsiaalministri määrus nr. 82, 31.07.01 „Joogivee kvaliteedi-ja kontrollnõuded ning analüüsimeetodid“.

**Katsetulemused kehtivad uuritud proovide kohta. Protokollit tohib paljundada ainult tervikuna.**



vanemspetsialist S.Rudõka

